





electric test according to IEC 60137:

power frequency: 55KV/1min

partial discharge: $1.5Um/\sqrt{3}=1.5 \times 24 / 1.732 = 20.8KV < 10pc$

$1.05Um/\sqrt{3}=1.05 \times 24 / 1.732 = 14.5KV < 5pc$

product dimension according to EN 50180

00	MU	MR	29/07/25	Prima emissione
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse				Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX			
N. Ordine P. Order	Data Date	Disegnato Drawn	MU	Data Date	29/07/25	Scala Scale 1:1	
Cliente Customer	Data Date	Approvato Approved	MR	Data Date	29/07/25	Revisione Revision	1 2 3 4 5 6
Conferma Acknowledg.	—	Controllato Checked	—	File Disk	—	Codice Code	TABLE A4
				Descrizione - Description		Foglio Sheet 1 di of 1	
				BE24-250		Disegno N. - Dwg. No. ID10501	