




electric test according to IEC 60137:
power frequency: 77KV/1min
partial discharge: $1.5\text{Um}/\sqrt{3}=1.5\times 36/1.732=31.2\text{KV}<10\text{pc}$
 $1.05\text{Um}/\sqrt{3}=1.05\times 36/1.732=21.8\text{KV}<5\text{pc}$
product dimension according to EN 50180

00	MU	MR	29/07/25	Prima emissione
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse				
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX				
N. Ordine P. Order	Data Date	Disegnato Drawn	MU	Data Date 29/07/25
Cliente Customer	Data Date	Approvato Approved	MR	Data Date 29/07/25
Conferma Acknowledg.	—	Controllato Checked	File Disk	—
Descrizione — Description			BE3624-630	
ISOLEX Milano Italy			Foglio Sheet 1 di of 1	
			Disegno N. — Dwg. No. ID10503	